

**Westpoort Warmte BV Jaaroverzicht 2019 storingen en ernstige storingen (meer dan 4 uur onderbreking t/m 30 juni)  
(meer dan 8 uur onderbreking vanaf 1 juli)**

**Algemene informatie**

Er is in 2019 8 keer een storing geweest op een van onze warmtenetten  
De gemiddelde onderbrekingsduur bedroeg 547 minuten in 2019  
Het gemiddelde aantal getroffen klanten per storing was 238 klanten per storing  
Per klant resulteert dit in een gemiddelde onderbreking van 37 minuten per jaar of 0,007% per jaar

**Ernstige storingen**

Datum onderbreking	Aantal klanten
1-1-2019	1
18-2-2019	697
9-5-2019	528
29-5-2019	1
18-6-2019	528
13-8-2019	112
9-10-2019	40